

Nowe Ostrowy, 2014.09.23.

Dotyczy sprawy Nr ZP 271.5.2014

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia, etap III”.

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego – Gminy Nowe Ostrowy z pismem o następującej treści:

W związku z przetargiem „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia, etap III” prosimy o wyjaśnienie:

Pytanie 1.

W dokumentacji budowlanej zaprojektowano separator PSW Lamela 90/900S Ekol-Unicon współpracujący z osadnikiem o pojemności 7,5m³ w postaci studni fi.2,5m, a przedmiarze PSW Lamela 160/1600 PSW współpracujący z osadnikiem o pojemności 7,5m³ w postaci studni fi.3,0m

Pytanie 2.

Czy wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego? (jeśli tak to proszę o odpowiedź komu podlegają jakie drogi)

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, iż należy zastosować separator zgodny z projektem tj. separator lamelowy o wielkości 90/900 współpracujący z osadnikiem o pojemności 7,5m³

Odpowiedź 2.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 5.3 Projektu budowlanego, Wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody (i ponoszenia opłat z tym związanych) na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i dróg gminnych.

Działka nr 110/1 stanowi teren drogi powiatowej, pozostałe drogi są własnością Gminy.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Kostrzewa