

Nowe Ostrowy, 2013.06.28.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Ostrowy -
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów nad Bzurą w Imielnie”.**

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło faksem do Zamawiającego – Gminy Nowe Ostrowy, przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie kwestii współczynnika przenikania ciepła, czy wartość $U=1,1$ W/m²K ma dotyczyć szyby czy całego okna.

Drugie pytanie dotyczy wadium przetargowego. Czy składając ofertę na jedno zadanie wadium wynosi 5 000 zł czy połowę tej kwoty?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Kwestia współczynnika przenikania ciepła opisana jest w dokumentacji:
Opis techniczny pkt 11 – Wymiana stolarki okiennej – „Nowe okna z profili PCV w kolorze białym, wyposażone powinny być w zestaw szyb zespolonych o współczynniku U pozwalającym na uzyskanie dla całego okna o współczynniku przenikania nie wyższego niż 1,1 W/mK.
2. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych, zapis w ogłoszeniu pkt II.1.7 i w SIWZ pkt III.1, zatem wymagane przez Zamawiającego wadium wynosi 5000 zł.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Kostrzewa