

Nowe Ostrowy, dn. 09.06.2021 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ

Nr sprawy: ZP 271.2.2021

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno
oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I”**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawcę.

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna jako równoważne dla systemu rur i studni PVC SN12 zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi, produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM (aprobata w załączniku) dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie systemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje za równoważne rury kamionkowe o parametrach:

- średnica rur DN 200 mm,
- rury kielichowe, obustronnie glazurowane, o chropowatości $k = 0,02 - 0,05$ mm, odporności chemicznej na ścieki agresywne w zakresie pH 2 -12 i wytrzymałości mechanicznej na zgniatanie– 48 kN/m
- rury systemu łączone kielichowo na uszczelkę - o wytrzymałości 40 lub 48 kN/m.

Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa