

Nowe Ostrowy, dnia 01.06.2022 r.

Nr sprawy: ZP 271.3.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części II postępowania

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie dla części II.

Uzasadnienie:

W niniejszym postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta wykonawcy **Globalterm Sp. z o.o., ul. Magazynowa 13b/74, 02-652 Warszawa**, która na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych podlegała odrzuceniu ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający dokonując badania i oceny ofert stwierdził, że oferowane kotły nie spełniają wymogów określonych w dokumentacji w zakresie pojemności zasobnika na paliwa, gdzie wykonawca oferował:

- dla kotła na ekogroszek o mocy 10 kW zasobnik 165 litrów, gdzie zamawiający w Programie Funkcjonalno – Użytkowym określił minimalne wymaganie na 250 litrów,
- dla kotła na ekogroszek o mocy 15 kW zasobnik 165 litrów, gdzie zamawiający w Programie Funkcjonalno – Użytkowym określił minimalne wymaganie na 250 litrów,
- dla kotła na ekogroszek o mocy 20 kW zasobnik 238 litrów, gdzie zamawiający w Programie Funkcjonalno – Użytkowym określił minimalne wymaganie na 250 litrów,
- dla kotła na ekogroszek o mocy 25 kW zasobnik 238 litrów, gdzie zamawiający w Programie Funkcjonalno – Użytkowym określił minimalne wymaganie na 400 kg. Wykonawca w załączniku nr 10 wpisał pojemności w litrach. Zgodnie z załączonym do oferty katalogiem urządzenia pojemność zbiornika wynosi 191 kg.

Ponadto zgodnie z zapisem art. 262 Zamawiający informuje, iż zostanie niezwłocznie opublikowane postępowanie przetargowe dla unieważnionej części.