

Warunki techniczne

Gmina Nowe Ostrowy podaje warunki techniczne na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w m. Nowe Ostrowidz działki drogowe nr 174/2, 95/6.

1. Projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PVC Dn 110 w działce drogowej nr 174/2
2. Sieć kanalizacyjną zaprojektować z rur PVC PN 10 o średnicy 90 mm.
3. Odgałęzienia wodociągowe sieci zaprojektować do granicy działki z rur PE Dn 50.
4. Na sieci zaprojektować hydranty Dn 80
5. w miejscu połączeń projektowanej sieci i odgałęzień zaprojektować zasuwę, obudowy i oznakowania
6. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt uzgodnić z eksploatatorem sieci wodociągowej.

Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa