



wyniki pomiarów wilgotności rzeczywistej drewna w %
z zaznaczeniem miejsc pomiaru

30,4% WRD

WRD - wilgotność rzeczywista drewna

skala graficzna



MAGBUD Bogdan Krawczyk		<small>Pracownia Projektowo Usługowa Kutno ul. G. Narutowicza 8</small>	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ekspertyza budynku Urzędu Gminy Nowe Ostrowy 80		
TYTUŁ RYSUNKU	więźba dachowa - badanie wilgotności		
PROJEKTANT DATA, PODPIS	mgr inż. Bogdan Krawczyk		
ASYSTENT PROJ.: DATA, PODPIS	Krzysztof Krawczyk		
NR RYSUNKU	18	SKALA	1:
<small>Właścicielem praw do niniejszego rysunku jest Pracownia Projektowo Usługowa Magbud Bogdan Krawczyk w Kutnie. Publikowanie i wprowadzanie zmian bez pisemnej zgody jest zabronione.</small>			