

Nowe Ostrowy, 2015.08.14.

Dotyczy sprawy Nr ZP 271.4.2015

**„Budowa 12 szt. lokalnych, biologicznych oczyszczalni ścieków pracujących w oparciu o technologię osadu czynnego”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego Gminy Nowe Ostrowy wpłynęły pytania od Wykonawcy.

Stosując się do art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia wyjaśnienia do poniższych pytań:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne i/lub o wyższych parametrach niż zaprojektowane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne i/lub o wyższych parametrach niż zaprojektowane.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie ścieków oparte o jeden zbiornik w skład którego wchodzi osadnik oraz bioreaktor?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie ścieków oparte o jeden zbiornik, w skład którego wchodzi osadnik oraz bioreaktor.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii hybrydowej lub SBR?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii hybrydowej lub SBR.

**Pytanie 4**

Czy wszystkie instalacje posiadają wyłącznie odprowadzenie oczyszczonego ścieku do gruntu?

**Odpowiedź**

Tak wszystkie instalacje posiadają wyłącznie odprowadzenie oczyszczonego ścieku do gruntu.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Zdzisław Kostrzewa**