

Zamawiający:
Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy

Nr sprawy ZP 271.2.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
"Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy"

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129, z późn. zm) udziela wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy w przypadku kotłów na biomasę dopuszcza się montaż urządzeń których sprawność cieplna wynosi pomiędzy 90% a 91%?

uzasadnienie zapytania: Wymagania Ecodesign odnośnie sprawności cieplnej wynoszą powyżej 88%. Wyniki sprawności naszych kotłów pelletowych dla mocy które są ujęte w przetargu wynoszą: - 20kW: moc nom.: 90,92% moc min.: 90,53% -30kW: moc nom.: 90,03% moc min.: 90,91% Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i zmianę dopuszczalnej wartości na min. 90%.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści urządzenia, których sprawność cieplna wyniesie min. 90 %

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Kostrzewa