



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WL.ZUZ.4210.351.2025.AK

Łowicz, dnia 19 maja 2025 r.

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek złożony przez Gminę Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, który wpłynął do Zarządu Zlewni w Łowiczu w dniu 07.04.2025 r. wraz z ostatecznym uzupełnieniem datą wpływu 12.05.2025 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1. usługę wodną** obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych (będącymi ściekami bytowymi) z oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej na działce nr ew. 28/12 obręb Bzówki, gm. Nowe Ostrowy (w ramach realizacji zadań własnych Gminy pochodzących z budynków mieszkalnych w miejscowości Bzówki) do rowu melioracyjnego zaewidencjonowanego jako rów melioracyjny R-O₁ w km 0+860 za pomocą istniejącego wylotu, w ilościach:

$$Q_{\max.\text{sek.}} = 0,0095 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\max.\text{h.}} = 1,20 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 10,20 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.rok.}} = 4125 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), tj.:

o stanie i składzie nieprzekraczającym wartości:

- $\text{BZT}_5 \leq 25,0 \text{ mg O}_2/\text{l}$
- $\text{CHZT}_{\text{Cr}} \leq 125,0 \text{ mg O}_2/\text{l}$
- zawiesina ogólna $\leq 35,0 \text{ mg/l}$

DYREKTOR

Kamil Malejka

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy (celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. aa.

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kwiatkowska

e-mail: aleksandra.kwiatkowska@wodypolskie.gov.pl tel.+48(46) 811 50 60 wew.31

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz
tel.: +48 46 811 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-warszawa