



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

PPIS.HK.9020.297.2025.JO

Kutno, dnia 25.09.2025 r.

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
(dot. wodociągu publicznego w Grochowie)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2024 r., poz. 757);
- art. § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 18.09.2025 r. nr 2588/2025-W-3 przeprowadzonych przez laboratorium EKO-SERWIS S.C. w Łodzi oraz ze sprawozdaniem z badań z dnia 11.09.2025 r. nr S/PWiK/66/549/25 przeprowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie próby wody nr 2588/2025-W-3 i 713/F/25 pobranych do badania w dniu 26.08.2025 r. i 10.09.2025 r. z wodociągu publicznego w Grochowie, którego właścicielem jest Gmina Nowe Ostrowy

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W dniach 26.08.2025 r. i 10.09.2025 r. w SUW w Grochowie pobrano do badania próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratoria akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratoria spełniają więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

mgr inż. Maciej Walczak

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kutnie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. adresat
2. Wójt Gminy Nowe Ostrowy
3. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Kutnie
ul. T. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
42 600 69 76
adres email: sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69075-73470-DGJCF-22