



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

PPIS.HK.9020.351.2025.JO
Kutno, dnia 14.11.2025 r.

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
(dot. wodociągu publicznego w Ostrowach)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o *zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2024 r., poz. 757);
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 06.11.2025 r. nr 2608/2025-W-2 (data wpływu: 13.11.2025 r.) przeprowadzonych przez laboratorium EKO-SERWIS S.C. w Łodzi, próby wody nr 2608/2025-W-2 pobranej do badania w dniu 26.08.2025 r. z wodociągu publicznego w Ostrowach, którego właścicielem jest Gmina Nowe Ostrowy, sporządzonego na podstawie sprawozdań z badań podwykonawcy tj. Zespołu laboratoriów badawczych i wzorcujących GIG-PIB Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej z dnia 11.09.2025 r. nr SCR/1/1544/2025/RT i z dnia 24.10.2025 r. nr SCR/1/1544/2025/RD

stwierdza, że jakość wody w zakresie badanych parametrów jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2025 r. w SUW w Ostrowach, gm. Nowe Ostrowy pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 4A i 4B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratoria akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratoria spełniają więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
ul. T. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
+48 42 6006976
sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69075-73470-DGJCF-22

dr inż. Celina Marciszewska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. adresat
2. Wójt Gminy Nowe Ostrowy
3. a/a