

Nowe Ostrowy, 2018.12.20.

ZP 271.10.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy**”.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców – Zamawiający niniejszym pismem podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych pod warunkiem zabezpieczenia studni przed wypłynięciem.

Wojt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa