

Odpowiedzi na pytania do siwz:

1. Zaproponowane przez wykonawców przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z zapisem Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robót muszą być zgodne PN-EN 12566-3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.
2. W celu oceny poprawności zgodności zaproponowanych przez wykonawców oczyszczalni Zamawiający na podstawie odp. 1 może zażądać wyników badań jakości oczyszczanych ścieków zgodnych z PN-EN 12566-3. ,
3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków oparte na technologii SBR nie są podstawą opracowania niniejszego przetargu i dokumentacji projektowej.
4. Poniższy przedstawiony w pytaniu cytat nie oznacza potrzeby zamontowania dodatkowego specjalnego osadnika wstępnego.
5. W rozwiązaniu technologicznym zaprojektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków nie występują osadniki gnilne.
6. Zaproponowane przez oferentów przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być zgodne z Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robót niniejszego przetargu.

Zatwierdził:
Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Kostrzewa