

Nowe Ostrowy, 2014.02.24.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie
„Pompy ciepła dla budynków Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach”.
Sprawa ZP 271/1/2014

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Nowe Ostrowy przedstawia odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego faksem dot. powyższego przetargu nieograniczonego:

Pytania:

1. Czy Zamawiający może zamieścić formularz oferty wraz z załącznikami do wypełnienia w wersji edytowalnej?
2. Czy w przedmiarze w pozycji nr 19 wpisana została prawidłowo ilość pomp ciepła, wg dokumentacji projektowej zaprojektowane zostały 2 pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 57,60 kW?

Odpowiedzi:

1. Tak, Zamawiający zamieści na swoim BIPie formularz oferty wraz z załącznikami do wypełnienia w programie Word: załączniki od Nr 1 do Nr 7 do SIWZ.
2. Prawidłowa ilość pomp to 2 szt. o mocy min. 28,8 kW każda lub pompa ciepła 1 szt. o mocy min. 57,6 kW., zg. z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest w cenie ryczałtowej uwzględnić pełny zakres przewidziany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wg zasad wiedzy i sztuki budowlanej. Przekazane wykonawcy przedmiary robót mają charakter informacyjny i nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Kostrzewa