

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy”**

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców – Zamawiający niniejszym pismem podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe

Odpowiedź:

Tak, zamawiający uzna jako równoważne pod warunkiem zabezpieczenia studni przed wypłynięciem.

Wójt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa