

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie
„Budowa budynku urzędu gminy na działce nr ewid. 31/2 obr. 10 w Nowych Ostrowach”
Sprawa ZP 271/1/2013

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dot. w/w zamówienia.
Zamawiający podaje treść pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie:

W kosztorysie „Budowa sieci strukturalnej i CCTV” brak informacji na temat typu i parametrów przyjętych urządzeń w następujących pozycjach:

- 1) pozycja nr 18 – brak danych rejestratora
- 2) pozycja nr 19 – brak danych kamer zewnętrznych
- 3) pozycja nr 20 - brak danych kamery wewnętrznej
- 4) pozycja nr 21 – brak danych serwera plików
- 5) pozycja nr 22 – brak danych zestawu PC z dedykowaną klawiaturą

Odpowiedź:

Ad.1 pozycja nr 18

Rejestrator cyfrowy : 8 kanałowy

Rejestrator cyfrowy to profesjonalne rozwiązanie do monitoringu telewizji przemysłowej. Urządzenie ma zapewnić zapis najwyższej jakości przy zachowaniu pełnej płynności materiału. Rejestrator powinien posiadać wyjście HDMI, VGA wysokiej rozdzielczości, USB2.0 oraz aplikację do obsługi mobilnej poprzez sieć GSM. Rejestrator umożliwia zapis materiału 25 kl/s w rozdzielczości D1 na każdy kanał. Rejestrator powinien być obsługiwany za pomocą myszy, przycisków na panelu przednim rejestratora lub poprzez sieć komputerową.

Zapisywanie: obraz do 200kl./s. w formacie D1(704x576) lub CIF (352x288) dla wszystkich kanałów, na maksymalnie 2 wewnętrznych dyskach HDD o pojemności do 2TB. Powinien mieć możliwość zarządzania lokalnego poprzez mysz i zespół przycisków a także zdalnego poprzez sieć komputerową. Kamery i rejestrator powinny być elementami sieci IP.

Powinien zapewniać ciągłą rejestrację, rejestrację ruchową lub rejestrację wg harmonogramu np. czas po opuszczeniu budynku przez pracowników np. od 15.00 do 08.00 następnego dnia i dni wolne.

Ad.2 pozycja nr 19

Kamera zewnętrzna kolorowa o parametrach nie gorszych niż:

- Wysoka rozdzielczość 700 TVL
- Przetwornik: 1/3" SONY Super HAD CCD II
- Funkcja DZIEN/NOC
- Procesor DSP Nextchip
- Metalowa obudowa
- **Oświetlacz IR zasięg 60m**
- Ilość diod: 72szt.
- Czułość: 0.001 Lux, 0 Lux przy włączonym promienniku IR
- Obiektyw wysokiej klasy 2,0 Mega Pixeli, regulowany o zakresie 2,8 do 12mm
- Menu ekranowe OSD
- Detekcja ruchu
- Strefy prywatności
- Funkcje: AGC, BLC, HLC, ATR, D-WDR, redukcja szumów 2DNR
- Kolor obudowy: biały lub grafit, wandaloodporna
- Gwarancja: 24 miesiące

Ad.3 pozycja nr 20

Kamera wewnętrzna kolorowa

O parametrach nie gorszych niż jak wyżej, bez oświetlacza i o mniejszym zasięgu , nie musi być wandaloodporna:

Ad.4 pozycja nr 21

Serwer plików

Umożliwiający zapis obrazu z zainstalowanych kamer w postaci plików z możliwością ich odtworzenia w dowolnym czasie. Pojemność w zależności od potrzeb użytkownika.

Uwaga! Z uwagi na małą liczbę kamer można zrezygnować z zakupu serwera plików.

Pojemność rejestratora wystarczy do archiwizacji nagrań.

Osoba odpowiedzialna za monitoring kopiuje np. co tydzień pliki do komputera.

Ad.5 pozycja nr 22

PC z dedykowaną klawiaturą, która również może służyć do ustawień rejestratora.

Pojemność dysków w zależności od potrzeb użytkownika, mogą one służyć jako backup nagrań rejestratora.

Monitor 21” do podglądu obrazów z kamer.

Jeśli nie przewiduje się stanowisk ochrony gdzie komputer mógłby zostać zainstalowany i na bieżąco obserwowany, można zrezygnować jego zakupu.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Kostrzewa