

Sprawa: ZP 341/8/2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Nowe Ostrowy”

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy – Zamawiający niniejszym pismem podaje treść pytań i odpowiedzi:

Pytania:

1. W STWiOR jako załączniku do SIWZ str.19 Zamawiający zamieścił następujący zapis:
„[...] – szczelność zbiornika oczyszczalni ścieków – w celu zapewnienia odpowiedniej szczelności zbiornika dwupłaszczowego wykonanego metodą wytłaczania producent korpusu oczyszczalni musi działać w oparciu o System Zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2000”.
W związku z w/w opisem prosimy o przedstawienie stosownych dokumentów oraz podstawy prawnej, którą podparł się zamawiający żądając od wykonawcy działania w oparciu o System Zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2000 celem zapewnienia odpowiedniej szczelności zbiornika. W rozumieniu równej konkurencji zwracamy uwagę na fakt iż Aprobata Techniczne wydane np. przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie uwzględnia w ramach wydawania Aprobata próby szczelności zbiorników oczyszczalni.
Prosimy o modyfikację STWiOR oraz wykreślenie w/w zapisu z treści dokumentu celem zapewnienia uczciwej konkurencji.

2. W nawiązaniu do pkt 11.A.4.d STWiOR oraz w kontekście tego, iż SN-4 jest współczynnikiem określającym wytrzymałość obwodową rur, prosimy o wskazania przez zamawiającego przynajmniej 2 producentów POŚ spełniających ten warunek. W innym przypadku prosimy o modyfikacje SIWZ i wykreślenie wyżej wymienionego zapisu z STWiOR. Pragniemy poinformować, iż oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne, które uwzględniają badania wytrzymałości zbiornika oczyszczalni.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający w STWiOR załącznik do SIWZ str.19 wykreśla „producent korpusu oczyszczalni musi działać w oparciu o System Zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2000”

2. Zamawiający nie może wskazywać lub sugerować nazw producentów przydomowych oczyszczalni, jednakże posiada wiedzę, o więcej niż 2 producentach.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Kostrzewa