



Rzędne terenu		wg profilu przyłącza
Rzędna osi wodoc.		wg profilu przyłącza
Przykrycie		wg profilu przyłącza
Spadek / średnica		wg profilu przyłącza
Odległość		wg profilu przyłącza

OZNACZENIA:

1. Rura PE HD SDR 11 PN-10 Dn 40
2. Trójnik PE 40/40
3. Zasuwa ze złączkami do ur PE Dn 40
4. Złączka "GF-polyrac" Dn 40x1 3/4 "
5. Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 40 mm
6. Skrzynka uliczna żeliwna
7. Tuleja ochronna PCV Dn 90
8. Obsypka z piasku o grubości 20 cm
9. Podsypka z piasku o grubości 15 cm
10. Taśma ostrzegawcza niebieska metal. szer. 0,2 m
11. Kolano do rur ISO Dn 40/1 1/2" nr 643
12. Zestaw wodomierzowy
13. Wodom. skrzydełkowy 3.5 m³/h
14. Zawór antyskażeniowy

<i>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</i>			
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ostrowach, Ostrowach 8			
<i>Nazwa rysunku:</i>		<i>Skala:</i>	<i>Numer rysunku:</i>
Schemat przyłącza wodociągowego		schemat	2S
<i>Imię i nazwisko projektanta:</i>	<i>Specjalność i numer uprawnień:</i>	<i>Data:</i>	<i>Podpis:</i>
Zbigniew Cebula	sanitarna 32/00/WŁ	02.2012	