



UWAGA!
 - grzejniki stalowe płytowe przyłączyć do instalacji za pomocą zestawów przyłączeniowych kątowych typu 3066 11 2 prod. HERZ lub równoważnych
 - podejścia do grzejników wykonać z rur o średnicy dn 16x2

- Legenda**
- c.o. zasilanie
 - - - c.o. powrót
 - · - · c.t. zasilanie
 - · - · c.t. powrót
 - ▲ automatyczne zawory odpowietrzające
 - FLEXVENT 1/2" FLAMCO wraz z kulowym zaworem odcinającym dn15
 - ⊥ kurek spustowy ze złączka do węży HERZ
 - ⊗ manometr techniczny o zakresie wskazań od 0 do 6,0 bar z kurkiem manometrycznym oraz rurką syfonową
 - ⊕ termometr techniczny z tarczą okrągłą o zakresie wskazań od 0 do 150°C

MAGBUD Biuro Projektowe Usługowe Kalleo ul. Cieszarowska 8	
Nazwa opracowania:	Budynek Urzędu Gminy- instalacje sanitarne
Przedmiot rysunku:	Rozwinięcie instalacji c.o. i c.t.
Lokalizacja obiektu:	Nowe Ostrowy, dz. nr ewid. 31/2
Investor:	Urząd Gminy Nowe Ostrowy 99-350 Nowe Ostrowy 80
Projektant:	mgr inż. Łukasz Tarnowski
Asystent pmj.:	mgr inż. Michał Tyrański
Skala: SCHEMAT Nr rys.: 15 Data: 11.2012 r.	
Właścicielem praw do niniejszego rysunku jest Pracownia Projektowa Usługowa Magbud Bogdan Krawczyk w Kutnie. Publikowanie i wprowadzanie zmian bez pisemnej zgody jest zabronione.	