OZNACZENIA I UWAGI:

TOB — Projektowana tablica oświetlenia boisk sportowych

TSO — Projektowana tablica sterowania oświetleniem boisk sportowych w pokoju trenera

TE — Tablica typowego zaplecza boisk

Maszt oświetleniowy 10m typu S-100PC wyposażony w konstrukcje wsporczą pod trzy projektory typu MVP 506 A/59 z lampą o mocy 250W

Maszt oświetleniowy 10m typu S-100PC wyposażony w konstrukcje wsporczą pod dwa projektory typu MVP 506 A/59 z lampą o mocy 250W

Maszt oświetleniowy 10m typu S-100PC wyposażony w konstrukcje wsporcze pod pięć projektorów typu MVP 506 A/59 z lampą o mocy 250W

Projektowane linie kablowe 0,4kV

obw. 1 / obw. 2 / obw. 3 — Numery kabli i obwodów przyjętych do celów opracowania

Uziom otokowy wokół słupa z bednarki Fe/Zn 25x4 połączony ze sobą promieniowo i układany w gruncie w odstepach co 1m na głębokości 0,6m do 1,4m wzrastając w miarę oddalania się od słupa. Ostatni uziom oddalony od słupa o ok. 5m. Rezystancja uziemienia R<10 om

obw. 2 i 4 Oświetlenie boiska do piłki nożnej

obw. 1 i 3 Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego

Zasilanie oświetlenia boisk wykonać kablami typu YKYżo 5x6

W miejscach kolizji projektowanych kabli energetycznych z infrastrukturą podziemną kable zabezpieczyć rurą osłonową AROT DVR50

- projektowany drenaż

- projektowana kanalizacja sanitarna

- projektowane przyłącze wodociągowe

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ostrowach, Ostrowy 8

Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:
Plan tras kablowych linii zasilających i oświetlenia boisk sportowych	1:500	1E

Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
Henryk Kopczyński	68/89	luty 2012	
mgr inż. Michał Zapędowski	asystent projektanta	luty 2012	