

## Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuconiu/wykluczeniu

Nr sprawy: ZP 271.1.2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

**„Pompy ciepła dla budynków Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach”**

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Pompy ciepła dla budynków Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach”

**1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:**

**EKO-THERM Sp. z o.o.**

**ul. Jana Pawła II 177/179**

**99-400 ŁOWICZ**

**Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.**

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres wykonawcy	Punkty przyznane ofercie
<b>1</b>	<b>Zakład Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych i c.o. Andrzej Stepanczenko</b> ul. Różana 4 m. 6; 15-669 BIAŁYSTOK	<b>84,91</b>
<b>2</b>	<b>P.P.H.U. „NSG” Nowoczesne Systemy Grzewcze Elwira Olejnik</b> ul. Osmolińska 13; 98-220 Zduńska Wola	<b>Oferta odrzucona</b>
<b>3</b>	<b>Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K.</b> ul. Partyzancka 78/92; 95-200 Pabianice	<b>74,27</b>
<b>4</b>	<b>„SOLVER” Sp. z o.o.</b> ul. Zagórska 167; 42-600 Tarnowskie Góry	<b>67,68</b>
<b>5</b>	<b>1. Firma Handlowo-Usługowa KARINO Leszek Kręgiel (Lider Konsorcjum)</b> Goleniowy, ul. Wyzwolenia 33; 42-445 Szczekociny <b>2. NEON Jacek Płoszaj</b> ul. Bór 180; 42-202 Częstochowa	<b>80,96</b>
<b>6</b>	<b>ECO-THERM Sp. z o.o.</b> ul. Jana Pawła II 177/179; 99-400 Łowicz	<b>100</b>
<b>7</b>	<b>Konsorcjum Firm:</b> <b>1. Clima Hit Spółka Jawna Kawiecki Migdalski</b> ul. Chabrowa 31A; 09-402 Płock <b>fax 24 268 26 56</b> <b>2. P.H.U. OPTIMA Jan Bączek</b> ul. Zwycięstwa 37A; 05-126 Nieporęt	<b>77,00</b>
<b>8</b>	<b>Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Piotr Kurkowski</b> Pokrzywno 132; 86-330 Melno	<b>35,66</b>
<b>9</b>	<b>Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Maciej Kasperkiewicz</b> ul. Cmentarna 2; 87-300 Brodnica	<b>72,24</b>

**2. Odrzucono:**

**Ofertę Nr 2 złożoną przez:**

**P.P.H.U. „NSG” Nowoczesne Systemy Grzewcze Elwira Olejnik**

**ul. Osmolińska 13**

**98-220 Zduńska Wola**

na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z zapisami pkt. II. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający:

- określił, iż szczegółowy zakres robót do wykonania określa m.in. dokumentacja projektowa,
- dopuścił możliwość składania ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione (opisane) w dokumentacji projektowej (...) mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. Parametry techniczne dla materiałów równoważnych określa załącznik nr 1 do dokumentacji projektowej.

Wykonawca na str. 5 i 6 oferty zaoferował zamiannę urządzenia pompa ciepła Vitocal (2 szt.) na: jedną pompę ciepła „NIBE” bez wskazania parametrów technicznych wymaganych jako minimalne i maksymalne warunki techniczne. W związku z powyższym Zamawiający pismem w dniu 11.03.2014 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o dokument lub dokumenty (np. dane techniczne, karta katalogowa itp.) na podstawie których będzie wynikało, iż zaoferowane urządzenie jedna pompa ciepła „NIBE” „fighter 1345-60 kW” spełnia wymóg równoważności.

Wykonawca dostarczył dokument dane techniczne zaoferowanej jednej pompy wraz z wyjaśnieniem podając parametry techniczne pompy ciepła, z których wynika, iż zaoferowana w zamian zaprojektowanych dwóch pomp jedna pompa ciepła „NIBE” „fighter 1345-60 kW” nie spełnia wymogu równoważności.

Wyjaśniamy, iż Zamawiający dopuścił urządzenia i materiały równoważne pod warunkiem, że będą spełniały minimalne i maksymalne parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do dokumentacji projektowej. W wymienionym załączniku dla urządzenia równoważnego w zamian dwóch pomp ciepła była możliwość zamiany na jedną pompę ciepła pod warunkiem, iż m.in.:

- dla punktu 0 C/35 wskaźnik sprawności COP będzie min. 4,7 natomiast wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego podaje wskaźnik COP 4,10 a COP bez pomp obiegowych wynosi 4,55 – w związku z powyższym brak spełnienia wymogu dla równoważności urządzenia;
- moc akustyczna dla punktu 0 C/35 – max 45 db, natomiast wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego podaje wskaźnik hałasu 51 db – w związku z powyższym brak spełnienia wymogu dla równoważności urządzenia.

3. **Wykluczono:** nie wykluczono żadnego Wykonawcy

4. **Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.**

**Wójt Gminy**  
**/-/ Zdzisław Kostrzewa**